

## OHR-E702 系列增强型多回路测量显示控制仪的保持寄存器

表一 03, 16 命令对应的保持寄存器地址表。

序号	寄存器地址 (十进制)	参数名称	数据格式	类型	备注
<b>动态变量</b>					
1	00	第 1 路测量值	Short	只读	定点, 根据通道小数点位数再转换成实际工程值, 见注 1
2	01	第 2 路测量值	Short	只读	同上
	...				
16	15	第 16 路测量值	Short	只读	同上
17	16	报警状态	Short	只读	0~15 位分别表示第 1~16 路报警通道, 见注 2
<b>仪表型号</b>					
18	29	仪表型号	Char	只读	数字多路巡检仪 0x40
<b>仪表组态参数</b>					
19	30	设定密码 LoC	Char	读写	系统参数
20	31	设备号	Char	读写	
21	32	通讯波特率	Char	读写	
22	33	报警打印功能	Char	读写	
23	34	定时打印间隔时间	Short	读写	
24	35	通道显示时间	Short	读写	
25	36	统一报警选择	Char	读写	
26	37	报警记忆功能	Char	读写	
27	38	冷端补偿迁移零点	Float	读写	
28	40	冷端补偿迁移系数	Float	读写	
29	42	输入通道号	Char	读写	16 路输入通道 (注 3)
30	43	通道开关	Char	读写	
31	44	信号类型	Char	读写	
32	45	小数点	Char	读写	
33	46	打印单位	Char	读写	
34	47	闪烁报警	Char	读写	
35	48	滤波系数	Char	读写	
36	49	断线显示值	Char	读写	
37	50	显示输入的迁移零点	Float	读写	
38	52	显示输入的迁移比例	Float	读写	
39	54	闪烁报警下限	Float	读写	
40	56	闪烁报警上限	Float	读写	
41	58	测量量程下限	Float	读写	

42	60	测量量程上限	Float	读写	
43	62	变送平均系数	Float	读写	
44	64	测量小信号切除	Float	读写	
45	66	报警通道号	Char	读写	16路报警通道 (注4)
46	67	输入通道	Char	读写	
47	68	报警类型	Char	读写	
48	69	报警值小数点	Char	读写	
49	70	报警值	Float	读写	
50	72	报警回差	Float	读写	
51	74	变送通道号	Char	读写	8路变送通道 (注5)
52	75	变送方式	Char	读写	
53	76	变送输出类型	Char	读写	
54	77	输入通道	Char	读写	
55	78	变送值小数点	Char	读写	
56	79	变送零点迁移	Float	读写	
57	81	变送放大比例	Float	读写	
58	83	变送量程下限	Float	读写	
59	85	变送量程上限	Float	读写	
60	87	第1报警类型	Char	读写	统一报警分别设定报警值
61	88	第2报警类型	Char	读写	
62	89	第1报警值	Float	读写	
63	91	第2报警值	Float	读写	
64	93	第1报警回差	Float	读写	
65	95	第2报警回差	Float	读写	

### 备注：浮点型的数据按 2143 的格式排列

注1：通道测量值是定点数表示，根据通道小数点位数可转换成实际测量值，例如通道测量值是1000，通道小数点位数是1，那么实际测量值就等于100.0，以此类推，可得如下小数点位数的情况：

小数点位数=0，实际测量值=1000；

小数点位数=1，实际测量值=100.0；

小数点位数=2，实际测量值=10.00；

小数点位数=3，实际测量值=1.000；

注2：报警状态值是一个16位的无符号数，第0~15位分别表示第1~16报警通道的报警状态，0表示无报警，1表示有报警，如下所示：

报警状态值：0000 0000 0000 0000B，全不报警

报警状态值：0000 0000 0000 0001B，第一通道报警

报警状态值：0000 0000 0000 0010B，第二通道报警

。。。。。。

报警状态值：1111 1111 1111 1111B，所有都报警

注3：16路输入通道的参数共用同一个寄存器地址，通过输入通道号（寄存器地址42）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时，必须先写入输入通道号。

注 4：16 路报警通道的参数共用同一个寄存器地址，通过报警通道号（寄存器地址 66）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某报警通道参数时，必须先写入报警通道号。

注 5：8 路变送通道的参数共用同一个寄存器地址，通过变送通道号（寄存器地址 74）来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某变送通道参数时，必须先写入变送通道号。